

A°. 1932. N°. 85.

PUBLICATIEBLAD.

BESCHIKKING *van den 21sten September 1932, No. 1067, tot wijziging van de beschikking van den 22sten Mei 1929, No. 533, opgenomen in P. B. 1930 No. 32, waarbij installatievoorschriften voor de electrische inrichtingen binnen de gebouwen, welke aan de netleidingen worden aangesloten, worden vastgesteld.*

De GOUVERNEUR van Curaçao,

Gelezen den brief d.d. 23 Augustus 1932, No. 750/S van den Directeur van Openbare Werken.

Overwegende, dat het wenschelijk is de installatievoorschriften voor de electrische inrichtingen binnen de gebouwen, welke aan de netleidingen worden aangesloten, te wijzigen en aan te vullen.

Heeft goedgevonden:

A. Te rekenen met ingang van den 1sten October 1932 de gouvernements-beschikking van den 22sten Mei 1929, No. 533, opgenomen in P. B 1930 No. 32, waarbij installatie-voorschriften voor de electrische inrichtingen binnen de gebouwen, welke aan de netleidingen worden aangesloten, worden vastgesteld, te wijzigen en aan te vullen als volgt:

1o. in sub 1 van artikel 1 wordt in stede van „op 13 April 1927" gelezen: „het laatst" en in sub 2 in stede van „het Electriciteitsbedrijf tot 1 Januari 1934" gelezen: „de Directeur van Openbare Werken, gehoord het Electriciteitbedrijf,";

2o. in sub 1 van artikel 8 wordt tusschen de woorden „de" en „regels" ingevoegd: „laatst verschenen";

3o. in sub 3 van artikel 8, sub 1 van artikel 11, sub 7 en sub 10 van artikel 13 wordt telkens in stede van „het Electriciteitbedrijf" gelezen: „den Directeur van Openbare Werken, in overleg met het Electriciteitbedrijf" en in sub 10 van artikel 8 en sub 1 van artikel 12 telkens in stede van „het Electriciteitbedrijf" gelezen: „de Directeur van Openbare Werken, in overleg met het Electriciteitbedrijf";

4o. het opschrift van Hoofdstuk IV wordt gelezen als volgt: „VOORSCHRIFTEN VOOR GLIMLICHT-INSTALLATIES";

5o. artikel 18 wordt gelezen als volgt:
„Voor glimlicht-instaliaties gelden de laatst verschenen voorschriften, die zijn vastgesteld door de Directeuren van de Electriciteitsbedrijven in Nederland";

6o. de artikelen 19, 20, 21 en 22 worden gelezen als volgt:

„Artikel 19.

INSTALLATEURS.

1. De inschrijving van installateurs in de daarvoor bestemde registers ten kantore van den Directeur van Openbare Werken en van het Electriciteitbedrijf geschiedt op schriftelijke aanvraag bij den Directeur van Openbare Werken, nadat de installateur:

a. een schriftelijke verklaring heeft afgegeven, dat hij zich onderwerpt aan deze installatie-voorschriften en zich verbindt om alle werkzaamheden aan installaties, waaraan het Electriciteitbedrijf stroom levert, slechts te doen verrichten door bekwame en goed onderlegde werklieden onder behoorlijk toezicht en hij daarvoor de volle verantwoordelijkheid draagt.

b. bewijzen heeft overgelegd, dat hij voor het ontwerpen en uitvoeren van electrische installaties beschikt over de noodige vakkennis en ervaring, zulks ten genoegen van den Directeur van Openbare Werken in overeenstemming met het Electriciteitbedrijf.

De Directeur van Openbare Werken verstrekt den ingeschreven installateur een schriftelijk bewijs van inschrijving met een geldigheidsduur van een kalenderjaar, dat telkens na verloop van een jaar moet worden vernieuwd.

2. De installateur blijft gedurende een jaar, nadat de installatie in gebruik is genomen, verantwoordelijk tegenover het

Electriciteitbedrijf voor alle schaden, welke gedurende dezen tijd voor het Electriciteitbedrijf ontstaan door slechte uitvoering zijner werkzaamheden of door slechte hoedanigheid zijner levering.

3. Door het goedkeuren en aansluiten van een installatie wordt de installateur in geenerlei opzicht ontheven van zijn verantwoordelijkheid tegenover het Electriciteitbedrijf, zijn lastgever of derden.

4. Indien de installateur, na daartoe tweemaal te zijn aangeschreven, nalaat om binnen den daartoe gestelden termijn de door den Directeur van Openbare Werken geëischte veranderingen of verbeteringen in de installatie aan te brengen, heeft de Directeur het recht deze wijzigingen te doen aanbrengen op kosten van den installateur.

5. Worden deze voorschriften herhaaldelijk overtreden door den installateur, dan kan deze het recht van installeeren door den Gouverneur ontnomen worden.

Artikel 20.

TEEKENINGEN.

1. Alvorens met aanleg of wijziging van een installatie mag worden begonnen, dient de installateur een ontwerp-teekening in drievoud in bij het Electriciteitbedrijf, hetwelk hierop de plaats van de aansluiting aangeeft, alsmede van de contrôletoestellen en de phase waarop de installatie zal worden aangesloten en deze stukken met eventueele op- of aanmerkingen binnen 48 uur na het indienen ter goedkeuring doorzendt aan den Directeur van Openbare Werken. Van dit ontwerp wordt aan het Electriciteitbedrijf en den installateur elk een exemplaar, na gewaarmerkt en goedgekeurd te zijn, binnen acht dagen teruggezonden.

2. De teekeningen moeten zijn van de afmetingen A0 84 x 119 cM., A1 59 x 84 cM., A2 42 x 59 cM., A3 30 x 42 cM., A4 21 x 30 cM. (Formaten A0 tot en met A4 van het normaalblad 379 der H. C. N. M.), terwijl daarop moet zijn aangegeven:

a. naam van den lastgever, plaatsnaam, straatnaam, huisnummer van het perceel, waarin de installatie zal worden aangelegd, het nummer van het naastbijzijnde steunpunt van het laagspanningsnet en de totale aansluitwaarde in watt (boven in het midden).

b. handteekeningen van den lastgever en van den installateur met vermelding van den datum, waarop de teekening werd ingediend (beneden links).

c. een open ruimte van ten minste 10 x 10 cM. voor door het Electriciteitbedrijf en den ambtenaar van Openbare Werken te maken aanteekeningen (beneden rechts).

3. De teekeningen moeten bevatten:

a. een duidelijk schakelschema, waaruit de stroomverdeeling, de sterkte der smeltveiligheden en der schakelaars, alsmede de doorsnede der leidingen en de nummers van de groepen blijken.

b. een installatie-plan op schaal 1 : 200, 1 : 100, 1 : 50 of 1 : 20, waarop de soort en de ligging van de leidingen, van de schakel- en verdeelborden, de toestellen en de dikte der buizen is vermeld.

Tevens moet worden aangegeven de aard en het gebruiksdoel van de ruimte, waarin de installatie zal worden aangebracht. Vochtige ruimten, bedrijfs- en bergruimten met bijtende stoffen, met brand- of ontploffingsgevaar moeten bijzonder kenbaar worden gemaakt.

Het installatieplan moet ten minste den geheelen plattegrond van een verdieping weergeven.

c. een opgave van aantal, soort en wattverbruik van de verschillende toestellen.

4. Voor de teekeningen moet worden gebruik gemaakt van de door de Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland aanvaarde teekens en symbolen.

5. Op de teekeningen moeten de leidingen duidelijk sprekend worden aangegeven met zwarten (Oost-Indischen) inkt of, bij lichtdrukken, met witte lijnen.

6. Van de goedgekeurde plannen mag niet dan met toestemming van den Directeur van Openbare Werken in overleg met het Electriciteitbedrijf worden afgeweken.

7. Van installatie-uitbreidingen, omvattende niet meer dan 2 lichtpunten of 2 stopcontacten of 1 lichtpunt en 1 stopcontact, behoeven geen ontwerpteekeningen te worden ingediend. Evenwel moeten van deze installatie-uitbreidingen bij de noodzakelijke keuring revisieteekeningen in duplo worden ingediend.

Stopcontacten, dienende voor aansluiting van motoren, fornuizen en dubbele kookplaten, zijn niet hieronder begrepen, van deze zijn wel degelijk ontwerpteekeningen in te dienen.

Artikel 21.

KEURING EN HERKEURING.

1. Gedurende de werkzaamheden voor den aanleg der in-

stallatie en voor eventueele wijzigingen in bestaande installaties moet aan de daarvoor aangewezen personen van Openbare Werken en van het Electriciteitbedrijf toegang worden verleend tot alle plaatsen waar geïnstalleerd wordt en gelegenheid worden gegeven om na te gaan of aan de voorschriften wordt voldaan.

2. De keuring van de installaties en eventueele wijzigingen in bestaande installaties geschiedt door den daartoe aangewezen ambtenaar van Openbare Werken, ten overstaan van een beambte van het Electriciteitbedrijf.

3. De installateur geeft aan den ambtenaar van Openbare Werken kennis, wanneer de installatie. dan wel de uitbreiding of wijziging eener installatie voltooid en voor keuring gereed zal zijn, onder mededeeling van het tijdstip, waarop de stroomverbruiker de installatie, de uitbreiding of de wijziging in gebruik wenscht te nemen.

4. De installateur ontvangt daarop mededeeling van dien ambtenaar op welk tijdstip de keuring zal plaats hebben en is verplicht daarbij zelf aanwezig of door een gemachtigde vertegenwoordigd te zijn, waarbij de installateur alles gereed moet hebben, wat voor een vlot verloop der keuring noodzakelijk geacht wordt.

De keuring heeft zoo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen acht dagen na de voltooiing plaats.

5. Bij de keuring moet worden overgelegd een revisieteekening in tweevoud op schaal en van een der voor de ontwerpteekeningen genoemde afmetingen, waarop in de vereischte kleuren de juiste uitvoering der installatie is aangegeven en welke in het bezit van den Directeur van Openbare Werken en van het Electriciteitbedrijf overgaat.

De kleuren zijn: voor den nulleider te samen met de drie phasenleiders: zwart, voor de drie phasenleiders te samen eveneens zwart, voor den nulleider met een der phasenleiders: rood, geel of blauw, overeenkomstig de aanteekeningen van het Electriciteitbedrijf op de ontwerpteekeningen.

6. De keuring omvat het nagaan of aan de voorschriften is voldaan, ook door meting van den isolatieweerstand en of de aanleg overeenkomstig de goedgekeurde plannen is geschied.

7. De keuring geschiedt de eerste maal kosteloos.

8. Indien de installatie niet voldoet aan de voorschriften, zal den installateur gelegenheid worden gegeven haar in orde te brengen, waarna herkeuring plaats heeft.

9. Een eventueele voorloopige aansluiting ontslaat den installateur niet van de verplichting om de aangewezen gebre-

ken binnen een daarvoor vast te stellen termijn te herstellen en bij de herkeuring tegenwoordig te zijn.

10. Voor deze herkeuring wordt berekend een bedrag van f 10.— (tien gulden), te storten in 's Lands kas. Voor iedere volgende herkeuring is f 25.— (vijf en twintig gulden) verschuldigd, te storten in 's Lands kas.

11. Het Electriciteitbedrijf heeft het recht herkeuring van installaties te eischen indien het zulks in het belang van het bedrijf noodzakelijk acht. Indien daarbij gebreken worden vastgesteld en deze blijken bij een volgende herkeuring niet te zijn hersteld, zullen hiervoor keuringskosten van f 25.— (vijf en twintig gulden) in rekening worden gebracht, te storten in 's Lands kas.

12. Van den uitslag der keuringen wordt zoo spoedig mogelijk schriftelijk mededeeling gedaan aan de belanghebbenden.

13. Het Electriciteitbedrijf is niet aansprakelijk voor de gevolgen of den invloed van de keuringen volgens de voorschriften.

Artikel 22.

MONSTERS.

1. Van het te gebruiken installatie-materiaal als draden, buizen, doozen, isolatoren, rollen, rosetten, schakelaars, stopcontacten, zekeringen, lamphouders enz. moeten monsters in tweevoud worden gedeponeerd ten kantore van het Electriciteitbedrijf.

2. De installatiematerialen mogen slechts gebezigd worden volgens de ingezonden monsters en na verkregen vergunning van den Directeur van Openbare Werken, door wien deze vergunning eerst na keuring door het Electriciteitbedrijf wordt verleend.

3. De monsters moeten voorzien zijn van den naam van den installateur, den datum van inzending en een aanduiding van de installaties, waarvoor zij worden gebruikt. De monsters blijven eigendom van den installateur, doch berusten ter keuring bij het Electriciteitbedrijf, hetwelk evenwel geen verantwoording draagt voor eenigerlei schade, welke bij het keuren daaraan kan toegebracht worden.

4. Door de goedkeuring van de monsters neemt het Electriciteitbedrijf geen verantwoordelijkheid op zich voor de deugdelijkheid van het in de installatie gebezigde materiaal.

5. De keuring der monsters geschiedt ten overstaan van den daartoe aangewezen ambtenaar van Openbare Werken.";

7o. de artikelen 22 en 23 worden onderscheidenlijk artikelen 23 en 24.

B. Te bepalen, dat afschrift dezer beschikking in het Publicatieblad zal worden opgenomen.

Afschrift dezer te zenden aan den Procureur-Generaal, den Directeur van Openbare Werken en de Nederlandsch-Indische Gas Maatschappij alhier.

De Gouverneur voornoemd,

VAN SLOBBE.

Uitgegeven den 27sten September, 1932.
De Gouvernements-Secretaris,
GRONEMEIJER.